

## Spezifikation TEGAN® 744

R 744, Kohlendioxid als Kältemittel, Kohlendioxid 4.5

	Einheit	Min.	Max.	Testmethode
Reinheit	Gew.-%	99,995		Gaschromatographie

### Verunreinigungen

Feuchte	mg/kg (ppm)		5	Feuchte Analysator Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Zelle
---------	----------------	--	---	---

Aussehen	klares, farbloses, druckverflüssigtes Gas	Sichtprobe
----------	--	------------

Version 09/2024